

アスベスト分析試料採取・送付の注意点

【試料採取量】

- ①外壁・仕上塗材等
1か所につき、5cm×5cm程度の範囲で試料を、
表層から下地まで採取します
※表層から下地までの層が判別できるように採取してください
- ②成型板等
1か所につき、5cm×5cm程度の範囲で試料を採取します
※長尺シートやPタイル等は、接着剤にアスベストが含有している
ことが多いため、接着剤までを含めて採取してください
- ③吹付材、保温材等
表層から下地まで貫通貫通して切り抜くように、1か所につき
ゴルフボール1個程度（約10cm³程度）採取します

試料送付先


〒183-0042

東京都府中市武蔵台1-4-15


有限会社 東央建設 武蔵台LABO宛

【試料の包装】

- ①試料は1か所ごとにチャック付き
ビニール袋入れ、しっかりと密閉し
二重梱包とします
- ②袋の表面に試料No.、試料名、
採取場所を記載してください



二重梱包



複数採取試料の二重梱包

【同一建材の複数試料の包装について】

- ・1つの試料の複数採取（3点採取等）の場合は、各試料の袋をさらに
チャック付きビニール袋にまとめて入れて二重梱包とします
- ・内側の袋の表面に試料No.を記載してください
- ・外側の袋の表面に試料No.、試料名、採取場所を記載してください
- ・複数試料の梱包は、「同一建材」に限ります

同一建材の複数試料を採取して1検体とする場合

全く材質の異なる部位からの採取は、同一の検体とは認められません



建材の検体の色や粒の大きさが同じ
1検体としての分析が可能です



建材の種類や、色や粒の大きさが違う物
別建材の可能性が高く1建材として分析できません

※同一の検体と認められない全く材質の異なる部位からの複数試料については、分析依頼をキャンセルとし、お送りいただいた建材を着払いにて返却させていただきます。